


Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»


_____ Э.Ф. Гафиятуллин
подпись Ф.И.О.
« 16 » октября 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№90

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта школа
1.2 Адрес объекта 443545 Волжский р-н, с. Курумоч , пр.Ленина д.1
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 6117 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 45000 кв.м.
1.4 Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта 2015г.
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа им. А.И. Кузнецова с. Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, ГБОУ СОШ с. Курумоч
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) : Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, пр. Ленина, д.1
1.8 Основание для пользования объектом: (оперативное управление)
1.9 Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная
1.10 Территориальная принадлежность (муниципальная)
1.11 Вышестоящая организация Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, ПУ МОиН СО
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Новокуйбышевск ул. Суворова д. 20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): Все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 738

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутка №389

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м.

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): *нерегулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У, С)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, У, С, Г)

**** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.**

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, У, С)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры;
- с общественной организацией инвалидов
-технической экспертизы, разработанной проектно- сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы


_____ О.Г.Лысикова
подпись _____ Ф. И.О.
« 17 » _____ апреля 20 18 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от «17» апреля 2018 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области Курумоченская средняя общеобразовательная школа им.А.И.Кузнецова муниципального района Волжский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

443545 Самарская обл, Волжский район с.Курумоч, Пр.Ленина д.1 т.9989174

Директор школы Каширин Иван Константинович. kurumoch_skola@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Курумоч

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 738

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 3-х этажное здание, кирпич, лестница- бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов Центральный вход, вход в пристрой (здание начальной школы)

8. Год постройки 1961г

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		800м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутка №389 ост. Курумоч	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	нет				

	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,3	К, О	Замена	
	Информация об объекте	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установить	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,025	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,1	К, С, О	Реконструкция	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	Нет	С	Установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Есть	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	6м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	Установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Нет	С	Установка	
	Места отдыха	наличие	Есть	К, О	Установка	

	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Есть			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	1	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	Есть	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	6x3,6	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м	2 м	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,015	К		
	Открытая лестница		-			
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
	Высота подступенка	0,12 – 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие		О, С		

	м					
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м		О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м		С		
	Пандус на рельефе		-			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		

	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,16 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	-	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	9 x 5,2	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	Есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	Есть	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и	≥ 1,0 м	Нет	К	Установка	

	турникеты шириной в свету					
	Информация об объекте	наличие	Есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	Есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	установить	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Есть	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Есть	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,90	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Нет	О, С	Установка	
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,05	О, С		
	Пандус наружный	наличие	Есть			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,0	К		
	Уклон	≤ 8%	8%	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,34м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Есть	К, О		
	Разворотные площадки:		+			
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		

-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 1,5 м	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Есть	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,73 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,95 м	К, О		
- горизонтальные завершения сверху и снизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	0,3 м	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	установка	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3,2 x 2,6	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,6	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,014	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверх и внизу с	≥ 0,3 м		К		

	не травмирующим окончанием					
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие		К		
	- мобильный	наличие		К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,9	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Есть	К, Г		Не тактильные
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Тактильная схема	наличие	Нет	С	установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1	К		

	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С	создать	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах).		Нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
	Пандус внутренний на этаже		нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
Лестница межэтажная						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	Есть	О, С		

	м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Нет	О, С	Установка	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С	создать	
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности).

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		+			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,9 м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	0,8 м	К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Обслуживание в кабинете №					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9	К		
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,022	К		
Информация тактильная	наличие	Нет	С	Установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г	Установка	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
Место для сидения	наличие		О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	создать	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	Есть		создание	
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С	создать	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет	С	создать	
	Количество кабинок	$\geq 1 \text{ шт.}$		К, О		

• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К		
- опорные поручни	наличие		К, О		
в т.ч. откидные	наличие		К		
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	1,9 x 3,9 м			
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	1,2 x 0,82	К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	Установка	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	установить	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	Есть	К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,22 x 1,3	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,83	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	установить	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	установить	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	нет потребности	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	Отсутствуют лифты	

	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	Нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	Нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	Нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	Нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	

					услуг	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	нет потребности в связи с видом предоставляемых услуг	

7. ВЫВОДЫ

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ:

- Установить:
- информацию об объекте;
 - тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа;
 - указатели направления движения;

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

- Создать:
- контрастную маркировку крайних ступеней;
 - звуковой маяк у входа и световой;

- установить поручни с горизонтальными, не травмирующими окончаниями;
- установить звонок;

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

Создать:

- пиктограммы (доступность, вход, выход);
- речевые информаторы и маяки;
- экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации;
- аудиовизуальные информационно-справочные системы;
- тактильную схему;
- навесное оборудование, выступ в зону движения;
- рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз;
- контрастную маркировку крайних ступеней;

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

Создать:

- тактильную информацию;
- информацию визуальную контрастную;
- габариты зоны сидения - глубина;

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Создать:

- тревожную систему;
- крючки для костылей;
- тактильная направляющая полоса к унитазу,

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Создать:

- указатели, пиктограммы;
- тактильные средства информации о предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю;
- текстофоны, текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты;
- телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ);
- речевые информаторы и маяки;
- звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м;
- световые текстовые табло для вывода оперативной информации;
- малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»

главной специалисткой ОРТО
(должность)
И.И. (Кириева И.И.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.

«Представитель рабочей группы»

Начальник ОРТО
(должность)
И.И. (Тихонова И.И.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.



Представитель организации

Директор
(должность)
И.И. (Гуськов А.И.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.

«Представитель рабочей группы»

Руководитель управления архитектуры и градостроительства
(должность)
И.И. (Орлов И.И.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.

«Представитель рабочей группы»

Первый заместитель ОРТО
(должность)
И.И. (Кичин С.А.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.

«Представитель рабочей группы»

Председатель рабочей группы районной группы
(должность)
И.И. (Лысак А.И.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.

«Представитель рабочей группы»

Руководитель И.И. Управление культуры, туризма и физической культуры
(должность)
И.И. (Затонский А.С.)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 17 » апреля 2018 г.

Приложения

1. _____

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)